



Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-EQ-05**

Tube fluorescent haut rendement T8 sur un dispositif d'éclairage

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Installation d'un tube fluorescent haut rendement T8 (diamètre 26mm) sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Sans objet.

4. Durée de vie conventionnelle

6 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant en kWh cumac		
Tube 18 W	Tube 36 W	Tube 58 W
20	40	60