



## Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-BA-05**

### **Luminaire sodium ou iodure sur un dispositif d'éclairage**

#### **1. Secteur d'application**

Industrie.

#### **2. Dénomination**

Installation d'un luminaire sodium ou iodure avec ballast électronique sur un dispositif d'éclairage artificiel intérieur.

#### **3. Conditions pour la délivrance de certificats**

Sans objet.

#### **4. Durée de vie conventionnelle**

15 ans.

#### **5. Montant de certificats en kWh cumac**

Montant unitaire en kWh cumac			
Mode de fonctionnement du site	Puissance d'un luminaire		
	70 W	100 W ou 150 W	250 W
1x8	<b>1 700</b>	<b>3 300</b>	<b>5 300</b>
2x8	<b>3 200</b>	<b>6 200</b>	<b>9 800</b>
3x8 avec arrêt le week-end	<b>3 900</b>	<b>7 600</b>	<b>12 000</b>
3x8 sans arrêt le week-end	<b>5 300</b>	<b>10 000</b>	<b>17 000</b>