



## Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **IND-UT-04**

# Economiseur sur les effluents gazeux de chaudière de production de vapeur

### 1. Secteur d'application

Industrie.

### 2. Dénomination

Installation d'un économiseur sur les effluents gazeux de chaudières de production de vapeur de puissance comprise entre 1 et 10 MW alimentées au gaz naturel ou au GPL (hors chaudière de secours).

### 3. Conditions pour la délivrance de certificats

### 4. Durée de vie conventionnelle

7 ans.

### 5. Montant de certificats en kWh cumac

	combustible	Mode de fonctionnement de « l'atelier » utilisateur de la vapeur produite par la chaudière				X	Puissance nominale de la chaudière en kW
		1x8	2x8, 6j/7	3x8 arrêt WE	3x8 sans arrêt WE		kW
Montant unitaire en kWh cumac/kW	Gaz naturel	<b>240</b>	<b>540</b>	<b>660</b>	<b>960</b>		<b>P</b>
	GPL	<b>250</b>	<b>770</b>	<b>690</b>	<b>1000</b>		